

FAQ CRM – Veelgestelde vragen over CRM

Het is de bedoeling antwoorden te formuleren op de meest gestelde vragen die Elia heeft ontvangen over de belangrijkste mijlpalen van het CRM. Voor de antwoorden verwijst Elia naar de versie van de werkingsregels die op 14 mei 2021 op zijn website is gepubliceerd.


Disclaimer: Deze FAQ is een hulpmiddel voor het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het helpt het CRM en de bijbehorende documenten beter te begrijpen. Partijen die kennis willen nemen van de wet en de aanvullende decreten, de voorgestelde werkingsregels en het voorgestelde capaciteitscontract, moeten deze documenten raadplegen. Zij zijn de enige betrouwbare referentiebron voor de toepassing van het Belgische CRM.

1 FAQ over participatie beoordeling

Q1
Hoe evolueren de reductie factoren in de tijd?
A1
Reductie factoren zijn verbonden aan een Veiling en worden vastgesteld door de Minister van Energie. Zodra zij bekend zijn, zijn zij van toepassing op de komende desbetreffende Veiling en worden zij vastgesteld voor de Transacties die uit die Veiling voortvloeien. Het toekomstige potentieel van de capaciteit van de geprekwalificeerde CRM kandidaat om verplichtingen te verwerven, wordt berekend op basis van de actualisering van de reductie factoren voor de nieuwe Veilingen of voor de transacties op de secundaire markt.
Q2
Is de drempel van 1MW voor de verplichte deelname na toepassing van de reductie factoren?
A2
Ja, de drempel van 1MW die van toepassing is op de in aanmerking komende capaciteiten, moet in overweging worden genomen na toepassing van de bijbehorende reductie factor.
Q3
Worden mijn capaciteiten boven de drempel van 1MW (na toepassing van de bijbehorende reductie factor) beschouwd als in aanmerking komende capaciteiten indien hun variabele subsidies (exploitatiesteun) vóór november 2025 worden stopgezet?
A3
Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2025-2026 genieten van exploitatiesteun of er recht op hebben, zijn niet verplicht een prekwalificatiedossier in te dienen. Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2025-2026 genieten van exploitatiesteun of er recht op hebben, kunnen wel een prekwalificatiedossier indienen met een verbintenis tot afstand. Capaciteiten die in de periode van capaciteitslevering 2025-2026 niet langer genieten van exploitatiesteun en er geen recht op hebben, zijn wel verplicht een prekwalificatiedossier in te dienen. Verschillende capaciteiten in het Vlaamse gewest komen in aanmerking voor een verlenging van hun

<p>exploitatiesteun in het kader van een ingrijpende wijziging. Er bestaat dus een recht op exploitatiesteun, maar dat is voorwaardelijk. Deze zijn in het kader van de vraagcurve beschouwd als niet in aanmerking komende capaciteit onder het CRM.</p> <p>Indien deze capaciteiten op heden reeds weten dat zij in de periode van capaciteitslevering 2025-2026 géén beroep meer zullen doen op de Vlaamse exploitatiesteun, moeten zij een prekwalificatiedossier indienen met een verbintenis tot afstand.</p> <p>Indien deze capaciteiten op heden nog geen duidelijkheid hebben omtrent een mogelijke verlenging van de Vlaamse exploitatiesteun, dan wel deelname aan het CRM, zijn zij niet verplicht om een prekwalificatiedossier in te dienen.</p> <p>Indien deze capaciteiten op heden reeds weten dat zij tegen de periode van capaciteitslevering 2025-2026 zullen sluiten (officieel gepubliceerd), kunnen zij een Fast Track prekwalificatiedossier indienen met de optie Opt-Out Out.</p>
Q4
<p>Als ik geen submeter heb geïnstalleerd op de desbetreffende capaciteit, ben ik dan verplicht om met mijn in aanmerking komende productie-eenheid deel te nemen aan het prekwalificatieprocedure?</p>
A4
<p>Ja, het ontbreken van een submeter voor een productie-eenheid kan niet betekenen dat een verplichte deelname aan het prekwalificatieprocedure, indien van toepassing, komt te vervallen.</p>
Q5
<p>Mijn CDS heeft bijlage 14 nog niet ondertekend, wat zijn de gevolgen voor een CDS-gebruiker?</p>
A5
<p>De CDS-gebruiker wordt in de CRM-werkingsregels alleen erkend als de houder van de capaciteit indien de CDSO bijlage 14 van het aansluitingscontract heeft ondertekend.</p>
Q6
<p>In het kader van een Netgebruikersverklaring, gaat de wettelijke verplichting van de capaciteitshouder (Netgebruikers of CDS-gebruikers) over op de gemandateerde tegenpartij?</p>
A6
<p>Neen, de wettelijke verplichting tot prekwalificatie van een capaciteitshouder blijft bij de Netgebruikers of de CDS-Gebruiker, zelfs indien de Netgebruikersverklaring met een andere tegenpartij wordt ondertekend. Zodra de gemandateerde tegenpartij naar behoren prekwalificeert, is het haar verantwoordelijkheid om de Netgebruiker of CDS-gebruiker van de capaciteit op de hoogte te brengen.</p>
Q7
<p>Wordt elke turbine van een windmolenpark afzonderlijk in aanmerking genomen voor de prekwalificatie verplichte deelname?</p>
A7
<p>Nee, de verplichting moet worden beschouwd per park van het capaciteitstype op het terrein van de klant. Zodat 10 onshore windmolens worden beschouwd als één in de veronderstelling van de verplichte prekwalificatie.</p>
Q8

Kan ik de inkomsten uit de energiemarkt (spot-inkomsten, mFRR-inkomsten, aFRR-inkomsten, ...) cumuleren met de CRM-vergoeding?
A8
Ja. De CRM is een financiële steun voor het ontbrekend geld. Hij komt bovenop de inkomsten van de energiemarkt, maar kan niet worden gecumuleerd met andere functioneringssteun (variabele subsidies, b.v. GSC, WKK/CHP-certificaten) voor de leveringsperiode. Daarom zou in de prekwificatie kunnen worden aangegeven dat de subsidies voorwaardelijk worden opgegeven. Deze zal namelijk afhankelijk worden gesteld van de succesvolle selectie in de veiling, zodat geen functionerende steun verloren gaat door de CRM ingeval van niet-selectie in de CRM-veiling. Houd er rekening mee dat het CRM moet worden beschouwd als een betrouwbaarheidsoptie, waarop de terugbetalingsverplichting van toepassing is, hetgeen inhoudt dat in de leveringsperiode de inkomsten van de energiemarkt boven de uitoefenprijs moeten worden terugbetaald voor de gecontracteerde capaciteiten.
Q9
Mag ik mijn andere variabele subsidies voorwaardelijk voor een succes in de Veiling opgeven?
A9
Ja. De CRM is een financiële steun voor het ontbrekend geld. Hij komt bovenop de inkomsten van de energiemarkt, maar kan niet worden gecumuleerd met andere functioneringssteun (variabele subsidies, b.v. GSC, WKK/CHP-certificaten) voor de leveringsperiode. Daarom zou in de prekwificatie kunnen worden aangegeven dat de subsidies voorwaardelijk worden opgegeven. Deze zal namelijk afhankelijk worden gesteld van de succesvolle selectie in de veiling. De CRM-steun kan worden gecumuleerd met andere soorten investeringssubsidies die niet worden beschouwd als functioneringssteun (zoals beschreven in het Koninklijk Besluit voorstel inzake cumul).
Q10
Is het CRM er alleen op gericht de beschikbare capaciteiten te gebruiken om elektrische energie te leveren of om het verbruik te verminderen?
A10
Ja, het CRM ondersteunt de beschikbaarheid van de capaciteiten om een voorstel te doen voor een beschikbaarheid van productie of een verbruik vermindering. Een toename van het verbruik wordt dan niet in aanmerking genomen in het kader van het CRM en heeft geen toegevoegde waarde voor de doelstelling van het CRM.
Q11
Welke reductie factor is van toepassing op mijn capaciteit/leveringspunt in het kader van het prekwificatieprocedure?
A11
De CRM-kandidaat volgt het beslissingsschema en leidt uit onderstaande tabel, van de categorie reductie factoren, af welke van toepassing is en voegt die informatie toe aan het Prekwificatiedossier.



Q12

Waar staat de capaciteit met 'Dagelijkse programma' voor?

A12

Een capaciteit wordt beschouwd als met een Dagelijkse programma verplichting als zij een individuele MW-indelingsverplichting heeft, wat vandaag geldt voor TSO-verbonden productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 25MW. Alle andere worden beschouwd als zonder Dagelijkse programma verplichting.

Q13

Als ik niet wil deelnemen aan de CRM-veiling en ik ben niet verplicht deel te nemen aan het prekwalificatieprocedure, zijn er dan nog administratieve stappen?

A13

Nee, de capaciteitshouder van een niet in aanmerking komende capaciteit is niet verplicht om deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure. Echter, kan hij een reeks capaciteiten creëren die voldoen aan de eis van deelneming van CRM om zich te prekwalficeren, maar is daartoe niet verplicht.

2 FAQ over Prekwalificatieprocedure

Q1

Is een additionele CMU voldoende om de prekwalificatieverplichting van de wet voor de in aanmerking komende capaciteiten te dekken?

A1

Dit punt wordt momenteel besproken met de Autoriteiten

Q2
Hoe kan ik mijn capaciteit prekwalficeren in een Fast track prekwalficatieprocedure zonder submeter en bijbehorende EAN, aangezien het een verplicht veld is?
A2
<p>Als er geen submeter van toepassing is op de in aanmerking komende capaciteit die een Fast Track Prequalification-proces uitvoert, mag de CRM-kandidaat de EAN invoeren van de toegangspunt waarop de capaciteit is aangesloten.</p> <p>Indien meerdere capaciteiten zich achter hetzelfde toegangspunt bevinden in dit geval, wordt dezelfde EAN van het toegangspunt gebruikt en het laatste cijfer van het EAN wordt vervangen door A (de eerste), B (de tweede), C (de derde), ...</p>
Q3
Mag ik in een CMU mijn erkende leveringspunten van mijn stoomturbine en van mijn gasturbine samenvoegen als een van die twee een geïnstalleerd vermogen van meer dan 25MW heeft?
A3
<p>Nee, aggregatie is in dat geval niet mogelijk. Indien de turbines (of andere productiecapaciteiten) in de individuele MW-programma verplichting worden erkend als boven 25MW en TSO aangesloten (met dagschema genoemd), nemen deze leveringspunten (elk) deel aan individuele CMU.</p>
Q4
Indien het de bedoeling is deel te nemen aan de veiling, houdt het ontbreken van de juiste meetvereiste dan een additionele leveringspunt in het prekwalficatieprocedure in?
A4
<p>Ja, het ontbreken van de meetvoorwaarden (bijlage A1 van de werkingsregels) voor een capaciteit impliceert dat de leveringspunten in het standaard prekwalficatieprocedure als een aanvullend leveringspunt worden beschouwd.</p>
Q5
Is er geen Opt-Out OUT mogelijk voor de bestaande capaciteiten in Y-4?
A5
<p>Het is mogelijk om in de Y-4 een Opt-Out te selecteren voor een vooraf gedefinieerde reden voor het volledige volume of het gehele volume van de capaciteit. De selectie van een Opt-Out OUT-categorie is in Y-4 beperkt tot de gevallen die in paragraaf 5.4.2.2.1 van de werkingsregels worden vermeld, alle andere redenen in verband met bestaande capaciteiten leiden tot een Opt-Out IN-categorie en impliceren een overweging in het verminderingsvolume voor de Veiling.</p>
Q6
Wat is het doel van de financiële zekerheid van 10000€/MW voor de bestaande CMU's en van 15000-20000€/MW voor de additionele of specifieke CMU's?
A6
<p>Aangezien de veiling gebaseerd is op een "gate" voor de biedingen, zullen alle biedingen op hetzelfde moment met elkaar concurreren in het veilingalgoritme, hetgeen betekent dat bij de selectie van de toegewezen biedingen sommige andere biedingen terzijde zullen worden gelegd. De terzijde gelegde biedingen impliceren een vrijgave van het bijbehorende/deel van de financiële zekerheid. Aangezien de selectie echter een automatisch capaciteitscontract inhoudt voor de gegunde geprekwalficeerde gegadigden, wordt gaming vermeden. Bovendien</p>

<p>moeten de dienstverplichtingen in de pre-leveringsperiode worden gedekt door een voldoende stimulans om te leveren. Aangezien er in de pre-leveringsperiode geen betalingen aan de capaciteitsleveranciers zijn gepland, moet de financiële zekerheid worden beschouwd als een zekerheid ingeval de potentiële boetes niet worden betaald. Ter herinnering: de financiële zekerheid van de additionele CMU wordt gedeeltelijk vrijgegeven in de periode vóór de oplevering, wanneer belangrijke mijlpalen zijn bereikt, met een waarde die is vastgesteld op 10.000 euro/MW zodra het bestaande CMU's worden.</p>
Q7
Wat is de uiterste termijn voor het prekwalficatieprocedure van de komende veiling?
A7
<p>De uiterste termijn voor het indienen van de prekwalficatie dossiers is 15 juni 2021. Houd er rekening mee dat de prekwalficatie dossiers alleen kunnen worden ingediend wanneer het aanvraagformulier van de CRM-kandidaat door Elia is gevalideerd, een verplichte stap die tot 5WD in beslag kan nemen; hier moet rekening mee gehouden worden bij de naleving van de deadline van 15/06. Er is geen uitstel voorzien (behalve in geval van een IT-back-procedure). Daarom verzoekt Elia de CRM-actoren om hen in mei 2021 naar behoren in te dienen teneinde het proces te vergemakkelijken.</p>
Q8
Hoe kan ik mijn deelname aan de CRM-veiling verminderen als ik ervan uitga dat mijn potentieel in aanmerking komende volume in MW na toepassing van de reductie factor te hoog blijft in vergelijking met mijn vermogen om de dienst op de (pre-)leveringsperiode te leveren?
A8
<p>In een standaard prekwalficatie dossier wordt de Opt-Out standaard op nul MW gezet voor de CMU, maar dit kan door de CRM-kandidaat worden gewijzigd. De Opt-Out maakt het mogelijk het in aanmerking komende volume gedeeltelijk of volledig te verlagen. De Opt-Out moet worden aangegeven op de Nominale Referentie en wel vóór toepassing van de reductie factor. Het is niet mogelijk het in aanmerking komende volume via de Opt-Out te verhogen; het enige doel ervan is het potentiële in aanmerking komende volume voor de komende Veiling te verlagen.</p>
Q9
Mag ik al een prekwalficatie dossier voor 2022 invoeren?
A9
<p>Ja, nadat het prekwalficatie dossier in 2021 is gevalideerd, blijven de resultaten geldig in de tijd op voorwaarde dat de regels niet evolueren in de tijd. Indien de regels evolueren, zal de CRM-kandidaat worden verzocht ze te bevestigen of bij te werken.</p>
Q10
Moet ik elk jaar een prekwalficatie dossier indienen?
A10
<p>In principe is het voor elke door de Minister georganiseerde Veiling mogelijk dat de Capaciteitshouder een prekwalficatie dossier moet of kan indienen. Natuurlijk is Elia van plan om het hergebruik en de bevestigingen van de vorige parameters die reeds in het prekwalficatie procedure werden ingevuld, te vergemakkelijken met uitbreidingsmogelijkheden.</p>
Q11
Hoe dien ik mijn verklaring voor verbintenissen en vrijstellingen zoals vermeld in punt 5.2.1.2.2. in mijn

prekwalificatiedossier in?
A11
Om een CRM-kandidaat in staat te stellen deze nieuwe verklaring van toezeggingen en vrijstellingen in te dienen, zoals vereist in de werkingsregels, wijzigt ELIA momenteel haar CRM-interface. Dit maakt het mogelijk om - vanaf 31.5.2021 - voor elke betrokken CMU een dergelijke verklaring in te dienen. In overeenstemming met de andere vereisten van de werkingsregels is de CRM-kandidaat verantwoordelijk voor de identificatie van de CMU('s) waarop deze verklaring betrekking heeft en wordt deze niet automatisch gecontroleerd in de interface.
Q12
Hoe dien ik mijn verklaring voor energietransitieverbintenissen, zoals vermeld in punt 5.2.1.2.3., in mijn prekwalificatiedossier in?
A12
Om een CRM-kandidaat in staat te stellen deze nieuwe verklaring voor energietransitieverbintenissen in te dienen, zoals vereist in de werkingsregels, wijzigt ELIA momenteel haar CRM-interface. Dit maakt het mogelijk om - vanaf 31.5.2021 - voor elke betrokken CMU een dergelijke verklaring in te dienen. In overeenstemming met de andere vereisten van de werkingregels zal ELIA - tijdens de analyse van het prekwalificatiedossier - manueel nagaan of elke bijkomende CMU waarvoor bij de CREG een investeringsdossier wordt aangevraagd, die fossiele brandstoffen gebruikt en van het type "productie-eenheid" is, wel degelijk een dergelijke verklaring indient.
Q13
Hoe kan ik het nieuwe concept van de Geassocieerde Leveringspunten begrijpen zoals vermeld in verschillende hoofdstukken van de werkingsregels na de beslissing van de CREG en gepubliceerd op 14.05.2021?
A13
De ELIA merkt op dat dit een transversaal proces is, dat onder meer een aanzienlijke invloed heeft op de prekwalificatie- en veilingprocedures. Wat de prekwalificatieprocedure betreft, stelt ELIA de volgende operationele modaliteiten vast: <ul style="list-style-type: none"> - Elk geassocieerd leveringspunt moet door de CRM-kandidaat worden geïdentificeerd bij de voorbereiding van zijn prekwalificatiedossier. Daartoe kan in de CRM-interface een speciaal selectievakje worden geselecteerd. Deze wijziging wordt momenteel doorgevoerd en zal vanaf 31.05.2021 beschikbaar zijn; - De prekwalificatie van de overeenkomstige geaggregeerde CMU zal worden uitgevoerd zoals voor een klassieke CMU, via de CRM-interface. Als zodanig zal de selecteerbare reductie factor (voor een CMU kan slechts één reductie factor worden geselecteerd) in de CRM-interface voor de CMU overeenstemmen met de reductie factor van de CMU, zonder rekening te houden met de geassocieerde leveringspunten; - Het in aanmerking nemen van de geassocieerde leveringspunten en de bepaling van het overeenkomstige in aanmerking komende residueel volume zal geschieden op basis van een handmatig proces, dat buiten de CRM-interface om en parallel aan de "klassieke" prekwalificatie wordt uitgevoerd. Tijdens dit proces verzamelt ELIA de tweede reductiefactoren van de CMU (met inbegrip van de geassocieerde leveringspunten) van de CRM kandidaat die ELIA in kennis heeft gesteld van de aanwezigheid van geassocieerde leveringspunten (via het hierboven vermelde selectievakje), en kan zij zo het tweede in aanmerking komende volume van deze CMU, en het overeenkomstige resterende in aanmerking komende volume bepalen. - Deze aanvullende parameters zullen worden toegevoegd aan de kennisgeving van de resultaten van de prekwalificatieprocedure voor de betrokken geaggregeerde CMU, zodat de via de CRM-interface

georganiseerde mededeling alle relevante elementen omvat en formaliseert. Deze ontwikkelingen betekenen belangrijke veranderingen en zullen derhalve eind juli (wanneer de eerste kennisgevingen van de resultaten van de prekwalificatieprocedure kunnen worden verzonden) ten uitvoer worden gelegd.
Q14
Waar kan ik het meest recente model van de in te vullen financiële zekerheid vinden?
A14
Schone en goedgekeurde sjablonen voor de bankgarantie en de garantie voor gelieerde ondernemingen in NL/FR/EN "versie 14/05/2021" op de website van Elia: EN : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system/adequacy/crm/20210514_template-financial-security_en.docx FR : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system/adequacy/crm/20210514_template-financial-security_fr.docx NL : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-and-system/adequacy/crm/20210514_template-financial-security_nl.docx
Q15
Moet ik een originele versie aan Elia bezorgen?
A15
Naast de prekwalificatiedossiers waarin u de financiële zekerheden moet verschaffen, moeten deze originele documenten namelijk per koerier worden toegezonden aan: original documents have to be sent by courier to: <i>Attn: Nicolas Koelman (Key Account Manager Adequacy)</i> <i>Elia Transmission Belgium</i> <i>Keizerslaan 20</i> <i>1000 Brussel</i> <i>Belgie</i>
Q16
In geval van contante betaling / contante storting van de financiële zekerheid, op welke rekening moet deze worden gestort?
A16
In het geval van een contante betaling, vindt u hieronder de rekeninggegevens: <ul style="list-style-type: none"> • Rekeninghouder: Elia Transmission Belgium SA • IBAN: BE 39 0018 6737 8019 • BIC/SWIFT: GEBABEBB • Bank: BNP PARIBAS FORTIS
Q17
Welke vervaldatum voor de financiële zekerheid met betrekking tot de Y-4 veiling moet worden ingediend?
A17
Overeenkomstig de Functioning Rules moeten de ingediende Financiële Zekerheden de volledige Geldigheidsperiode dekken. Het einde van de Geldigheidsperiode voor de Y-4 Veiling voor de Leveringsperiode die aanvangt op 1 november 2025 is:

Voor een Bestaande CMU: 21/10/2026 Voor een Additionele CMU: 16/11/2026 Voor een Virtuele CMU: 16/11/2026
Q18
Op basis van welke versie van de capaciteitsovereenkomst heb ik mijn prekwalificatiedossiers ingediend (vóór 15/06/2021)?
A18
<p>Het voorstel voor de capaciteitsovereenkomst was inderdaad niet worden goedgekeurd vóór 15 juni 2021 aangezien er nog enkele belangrijke elementen moeten worden besproken tussen Elia en de CREG, en aangezien het definitieve voorstel dan aan een openbare raadpleging zal worden onderworpen.</p> <p>Er zij op gewezen dat de CRM kandidaat op grond van de werkingsregels niet verplicht is de capaciteitsovereenkomst te "erkennen", maar zich ertoe moet verbinden de bepalingen van de overeenkomst na te leven en deze te ondertekenen indien hij tijdens de veiling wordt geselecteerd. Wat deze verbintenissen betreft, belet niets de CRM kandidaat om deze nu reeds te onderschrijven, zelfs indien hij de definitieve inhoud van het contract nog niet kent; in het ergste geval, indien het uiteindelijk goedgekeurde contract voor hem onaanvaardbaar is, zal hij altijd de mogelijkheid hebben een opt-out te melden en geen bod uit te brengen in de veiling.</p>

3 FAQ over de Veiling

Q1
Wordt in de CRM rekening gehouden met de omvang van de "fast track"-prekwalificatieprocedures?
A1
<p>Ja, het Fast Track prekwalificatieprocedure is ontwikkeld voor de capaciteitshouders van het in aanmerking komende volume die verplicht deelnemen aan het prekwalificatieprocedure voor een productiecapaciteit maar niet bereid zijn een bod uit te brengen in de veiling, en daarom een volledige Opt-Out uitvoeren. Via de Opt-Out kennisgeving wordt nagegaan of de Opt-Out IN is (bijdraagt tot de toereikendheid) of OUT (niet bijdraagt tot de toereikendheid). In de CRM-veiling worden dummybiedingen ingelast voor de capaciteiten van het Fast Track-prekwalificatieproces met een Opt-Out IN. In alle gevallen impliceren de dummy-biedingen nooit een capaciteitscontract voor de capaciteiten na een Fast Track prekwalificatieprocedure.</p>
Q2
Vindt de veiling vanaf 2024 elk jaar plaats voor Y-4 en elk jaar voor Y-1?
A2
<p>De komende Veilingen worden jaarlijks georganiseerd op basis van de instructies van de Minister van Energie. Op verzoek bereidt Elia de komende Veiling en het bijbehorende prekwalificatieprocedure voor.</p>
Q3
Hoe de verschillende "Opt-out"-verklaringen worden behandeld en tot welke status zij voor de Veiling leiden (Opt-out IN / OUT) ?
A3
<p>Aangezien de gevolgen voorbehouden aan Opt-out verklaringen (§149 en volgende van de Werkingsregels) vragen hebben doen rijzen, wenst Elia aan de hand van onderstaande tabel hierover transparante informatie aan</p>

de markt mee te delen:

Opt-out Categorie	Opt-out volume	betrokken CMU	Classificatie van het opt-out volume voor de Y-4 veiling	Juridische rechtvaardiging
"Andere" – ondertekend aansluitingscontract, maar met indicatie niet tijdig klaar voor aanvang van de levertermijn.	/	/	OUT	§151, punt 2
Definitieve sluiting of definitieve structurele capaciteitsvermindering in overeenstemming met artikel 4bis van de Elektriciteitswet	/	/	OUT	§151, punt 3
Volume aangeduid als niet bijdragend aan adequacy, gekoppeld aan de niet-vaste capaciteit als onderdeel van een verbinding met flexibele toegang, naar verwezen in artikel 170 van het Federaal Technisch Reglement.	/	/	OUT	§151, punt 4
Volume opgenomen als ontmantelingsvoorwaarde in 'voorwaardelijke' EDS gerelateerd aan een andere CMU.	/	/	IN indien geen bod is geselecteerd dat gerelateerd is aan de voorwaardelijke EDS. OUT in andere gevallen	§ 152
"Andere"	Volledig	Nieuw gebouwd, d.w.z. een CMU waarvoor een verzaking van rechten document is voorzien tijdens het indienen van het prequalificatie formulier.	OUT	§ 151, 1e punt & § 149*
		Andere	IN	§ 153
	Gedeeltelijk	Nieuw gebouwd, d.w.z. een CMU waarvoor een verzaking van rechten document is voorzien tijdens het indienen van het prequalificatie formulier.	IN indien ten minste één bod dat gerelateerd is aan de CMU is geselecteerd in de veiling. OUT in andere gevallen.	§ 149*
		Andere	IN	§149*

*Merk op dat § 149 een algemene regel is waar we beroep op doen:

149. Het doel van de classificatie van Opt-outvolumes bestaat erin te bepalen of deze volumes zullen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid tijdens de Periode van Capaciteitslevering waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft. Opt-outvolumes die geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid, worden geclassificeerd als "IN", terwijl Opt-outvolumes die niet geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid worden geclassificeerd als "OUT".

4 FAQ over het Capaciteitscontract

Q1
Is er een clause waarover onderhandeld kan worden?
A1
Neen, het capaciteitscontract van de CRM is een gereguleerd contract, goedgekeurd door de CREG. Geen enkele clause kan worden gewijzigd. De transacties worden goed geactualiseerd in de bijlagen in geval van contractuele wijzigingen of gevolgen van transacties op de secundaire markt.
Q2
Wat is de impact van de evolutie van de reductie factoren in de tijd op mijn potentiële contractuele verplichtingen?
A2
Reductie factoren zijn verbonden aan een Veiling en worden beslist door de Minister van Energie, daarom zijn deze ook verbonden als een kenmerk van de Transacties van het Capaciteitscontract resulterend uit toegewezen biedingen in de Veiling. Zodra ze gekend zijn, zijn ze van toepassing op de komende gerelateerde Veiling en worden ze vastgelegd voor de Transacties die uit die Veiling voortvloeien. Het toekomstige potentieel van de capaciteit van de vooraf gekwalificeerde kandidaat CRM om verplichtingen te verwerven, wordt berekend op basis van de actualisering van de reductie factoren voor de nieuwe Veilingen of transacties op de secundaire markt.
Q3
Wat is de aard van de beoordeling door Elia van de "alle redelijke inspanningen"-verplichting voor de CRM-actoren?
A3
De beoordeling door Elia zal een marginale beoordeling zijn, hetgeen betekent dat Elia de inspanningen niet beoordeelt alsof hij de inspanningen zelf zou moeten doen of heeft gedaan, want dat is niet het geval. 'Alle redelijke inspanningen' betekent op zijn minst dat er geen termijnen uit het oog worden verloren, dat er inspanningen worden geleverd om terug te komen bij de overheden wanneer hun termijnen worden overschreden, dat er actie wordt ondernomen om vragen van bureaus, lobbyisten, overheden te beantwoorden, dat er tijdig beroep wordt aangetekend tegen een weigering om de vergunning te verlenen, ...

5 FAQ over de Pre-leveringsperiode

Q1
In de werkingsregels wordt een tijdsbestek van 36 uur gespecificeerd in geval van een test vóór de oplevering (of een aan de prekwificatie voorafgaande procestest). Wat moet worden gedefinieerd als tijdsduur om de parameters tijdens de test te valideren? Voor de energiebeperkte CMU's, is deze test gerelateerd aan het SLA gekozen aantal uren, kan het dat aantal gekozen uren duren?
A1
In het kader van de prekwificatie, in punt 110 van de werkingsregels (absolute waarde van het verschil tussen de laagste QH-meting gedurende de testduur en de minimaal hoogste QH-meting en nul), moet deze delta worden beschouwd over de testperiode en zal dus niet vereist zijn in het kader van een demonstratie van de dienst gedurende 36 uur. De delta moet worden waargenomen tussen QH's in dit tijdsbestek van 36 uur. Dit wordt ook

<p>uitgelegd in aanhangsel A14 van de werkingsregels. Dezelfde logica geldt voor de test vóór de oplevering.</p>
Q2
Zijn lange onderhoudsperiodes van de bestaande capaciteit mogelijk in de periode vóór de oplevering?
A2
<p>Het is uiteraard mogelijk om onderhoud te plegen aan de bestaande capaciteiten tijdens de periode voorafgaand aan de oplevering. Niettemin, aangezien het concept is om de mogelijkheden van de capaciteiten te controleren om de Dienst te leveren vanaf november 2025, de pre-delivery verplichtingen op specifieke momenten genoemd Pre-delivery controles in sectie 8.3.1., zal de Capaciteitsleverancier rekening houden met deze controles in zijn onderhoudsplanning om Pre-delivery controle sancties als gevolg van een Ontbrekende Capaciteit te voorkomen.</p>
Q3
Wat zijn, als additionele CMU, de penaliteiten volgens de werkingsregels voor het niet verkrijgen van (een) vergunning(en) op controlemoment $t_{controle 1}$?
A3
<p>Naar aanleiding van door de markt gestelde vragen over het verkrijgen van vergunningen, wenst Elia de volgende informatie met de markt te delen:</p> <p><i>347. Indien er een positief Ontbrekend Volume op een Additionele CMU wordt vastgesteld op controlemoment $t_{controle 1}$, past ELIA de volgende financiële penaliteit toe:</i></p> $\text{Financiële penaliteit (in €)} = \frac{1}{2} \times \beta \left(\frac{\text{€}}{\text{MW}} \right) \times \text{Ontbrekend Volume (MW)}$ <p>Beta wordt dus gedeeld door 2 op t1. Beta wordt vastgesteld overeenkomstig §349:</p> <p><i>349. Het bedrag is gelijk aan 20.000 €/MW als de Mijlpaal Vergunningen relevant is voor het betrokken project en nog niet bereikt is op het controlemoment. Dit bedrag kan echter verminderd worden tot 10.000 €/MW als de Mijlpaal Vergunningen relevant blijft voor het betrokken project en nog niet bereikt is op het controlemoment, op voorwaarde dat de Capaciteitsleverancier aan Elia aantoont dat alle redelijke inspanningen werden geleverd om de Mijlpaal Vergunningen te bereiken.</i></p> <p>Het bedrag dat men op t1 moet betalen indien men alle redelijke inspanningen heeft geleverd is dus 5000 * ontbrekend volume.</p> <p>Verder staat in §351:</p> <p><i>351. De financiële penaliteit van een Additionele CMU op controlemoment $t_{controle 1}$ kan door ELIA maximaal drie keer opeenvolgend elkaar worden toegepast op dezelfde Totale Gecontracteerde Capaciteit van de CMU. De mogelijkheden voor het beëindigen van het Capaciteitscontract in deze context worden in detail beschreven in het Capaciteitscontract.</i></p> <p>In het contract wordt dan verder uitgelegd dat de capaciteitshouder kan opzeggen, de beslissing van de CREG van 20/8 stelt:</p>

"In het geval dat de financiële penaliteit wordt toegepast op het controlemoment tcontrole1, voor een Additionele CMU, beschikt de CAPACITEITSLEVERANCIER over een termijn van dertig (30) Werkdagen om ELIA per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van zijn beslissing om het Contract te beëindigen. Deze beëindiging is pas effectief nadat de CAPACITEITSLEVERANCIER de financiële penaliteit volledig heeft betaald. Bij de derde toepassing van de financiële penaliteit heeft ELIA ook het recht om de CAPACITEITSLEVERANCIER per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van haar beslissing om het Contract te beëindigen."

Maw: die boete van 5000* (indien men alle redelijke inspanningen heeft geleverd) ontbrekend volume wordt maximaal 3* toegepast, indien de capaciteitshouder intussen niet beëindigt. Als hij op 31 augustus 2023 vaststelt dat hij de vergunning nog steeds niet heeft, kan hij:

- 1x 5000 * ontbrekend volume betalen en van het contract "vanaf" zijn.

Het contract niet beëindigen en verder de vergunning proberen krijgen: indien hij dan na een extra jaar de vergunning nog steeds niet heeft, is opnieuw een boete van 5000* (indien men alle redelijke inspanningen heeft geleverd) ontbrekend volume van toepassing.

6 FAQ over de Leveringsperiode

Q1
Wat gebeurt er voor de CMU zonder dagelijkse programma als de referentieprij is boven de uitoefenprij en de bekendgemaakte marktprij ligt? Wat gebeurt er als de Referentiekopers lager is dan de Verklaarde markt prijs en hoger dan de Strike Price?
A1
Als de referentieprij boven de uitoefenprij en de Verklaarde markt prijs ligt en een AMT-uur is, is het Vereiste Volume het volume dat gekoppeld is aan de gedeeltelijke Declared Day Ahead Price (DDAPp) en gebruikt ELIA het Vereiste Volume voor de beschikbaarheidsmonitoring tijdens AMT-uren waarin een Payback Obligation optreedt. De terugbetalingsverplichting wordt in dat geval berekend over het positieve verschil tussen de referentieprij en de Verklaarde marktprij, indien het hoger is dan de uitoefenprij. In het andere scenario, als de referentieprij lager is dan de gedeclareerde marktprij maar hoger dan de uitoefenprij, wordt geen beschikbare capaciteit berekend en is de terugbetalingsverplichting gelijk aan nul.
Q2
Vereist de CRM-dienst een netto injectie op het net?
A2
Niet in het bijzonder, de dienst wordt geleverd op het leveringspunt en de Verplichte Capaciteit wordt vergeleken met de Beschikbare Capaciteit die niet in het bijzonder een injectie op het net vereist. Ter herinnering, de Beschikbaarheidscontroles worden uitgevoerd op de Beschikbaarheid van de capaciteit en niet in het bijzonder op de activeringen, de verhoging voor productiecapaciteiten, of de vermindering van het verbruik voor de vraagzijde reactie.