

Na de goedkeuring van de decreetswijziging met betrekking tot de omzetting van het derde pakket dat op 26 augustus in werking is getreden, heeft de VREG in haar nieuwsbrief meer informatie gegeven op welke manier zij praktisch zal omgaan met privé-distributienetten, gesloten distributienetten en directe lijnen en leidingen.

1. Wat betreft privé-distributienetten en directe lijnen heeft ze de volgende mededeling gepubliceerd: <http://www.vreg.be/mede-2011-4>
Deze mededeling vervangt mededeling 2008-4. De belangrijkste elementen voor een distributienet zijn:
 - De bevestiging van de vrije leverancierskeuze
 - Verbod onderlinge verbinding van netgebruikers zonder expliciete toestemming van de NB
 - Paragraaf 3.2 geeft aan de hand van voorbeelden weer welke classificatie er geldt wanneer er productie aanwezig is.
 - Decentrale productie met levering aan één afnemer – eigen site directe lijn, geen toestemming VREG vereist
 - Decentrale productie met levering aan één afnemer – buiten eigen site directe lijn, toestemming VREG vereist
 - Decentrale productie met levering aan meerdere afnemers (woongelegenheden) – eigen site directe lijn, geen toestemming VREG vereist maar toch moeilijke situatie een levering via het distributienet dringt zich op
 - Decentrale productie met levering aan meerdere afnemers (woongelegenheden) – buiten eigen site directe lijn, toestemming VREG vereist; dezelfde moeilijke situatie als vorige (nvdr. tussen de lijnen door lees je dat de VREG hier geen toelating voor zal verlenen)
 - Decentrale productie met levering aan meerdere afnemers (niet-woongelegenheden) directe lijn, toestemming VREG vereist indien buiten de eigen site. Opnieuw verwijzing naar moeilijke situatie.
2. Gesloten distributienet: Ter herinnering: de nominale spanning bepaalt het bevoegdheidsniveau voor een gesloten distributienet. In praktijk zal bijna elk gesloten distributienet aan de VREG moeten gemeld of door de VREG moeten goedgekeurd worden. De VREG heeft verschillende modelformulieren gecreëerd:
 - een [modelformulier \(Word\)](#) voor de aanvraag van toelating om een gesloten distributienet aan te leggen (nieuw net buiten de eigen site)
 - een [modelformulier \(Word\)](#) voor de melding van een gesloten distributienet (bestaand net, binnen of buiten de eigen site; nieuw net, binnen de eigen site)
 - een [modelformulier \(Word\)](#) voor de aanleg van een directe lijn of directe leiding (toelating van de VREG vereist indien buiten de eigen site)

Wat betreft de aanleg van een GDN of een directe lijn, zal de VREG advies inwinnen bij de netbeheerder. Indien klanten aangesloten op ons net een aanvraag doen bij de VREG, is het voor een vlot verloop van de procedure.

3. De VREG heeft op 1 september ook een consultatie gelanceerd over een aantal wijzigingen aan de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit (en Gas) omwille van de implementatie van het derde pakket betreffende de Europese energiemarkt (met onder meer de introductie van de gesloten distributienetten) en de uitwerking van een regeling voor directe lijnen en leidingen; de toepassing van congestiebeheersmaatregelen op distributienetten.
<http://www.vreg.be/consultatie>

