

Réaction à la consultation Elia sur le dimensionnement de la RS pour l'hiver 2019-2020

(D. Woitrin 16/5/2018)

Comme déjà signalé à plusieurs reprises (dont le 29/8/2017 lors d'une consultation précédente), la pertinence des informations transmises par le producteur/exploitant nucléaire belge est à mettre en doute. La distinction « planned/unplanned » (du site web d'Elia) est totalement faussée et les statistiques qui en sont tirées (figures 14 à 16 du texte) sont incorrectes. La figure 17 annoncée (unplanned availability of longer duration) ne semble pas exister. Celle qui est dans le texte se rapporte à autre chose. Comment des « planned maintenance » peuvent-elles être communiquées le jour même et être considérés comme « planned » ? Ou encore des maintenances « planned » prolongées de plusieurs mois et restées « planned » ? D'autres cas semblables sont nombreux...

Comme vous le suggérez et l'avez déjà fait, il est bien sur possible de « corriger » par une analyse de sensibilité (long arrêt nucléaire en Belgique et/ou en France) mais cela restera affecté d'une probabilité quasi nulle : pourquoi ?

En résumé, la disponibilité aléatoire et déclinante de notre parc nucléaire n'est pas correctement prise en compte, même si on évite de programmer des révisions en hiver. Il faut reconnaître que le temps « années 1990- 2010 » de la productivité annuelle maximale de notre parc nucléaire (> 90% - champion du monde) est bien passé. Sur les dernières années, on est descendu à moins de 70 %. Nous avons dans les faits déjà perdu quasi 1200 MW en moyenne annuelle...Alors tabler sur une disponibilité nucléaire « correcte » pour l'hiver, frisant les 100% est totalement irresponsable.

Je crois qu'il faut tenir compte de ce FAIT sans se voiler la face. Heureusement Elia sera prêt avec ses 2 liaisons CC avec l'Angleterre et l'Allemagne. Reste à voir si, quand nous en aurons besoin, ces deux pays (et leurs voisins électriques) pourront nous fournir ce qu'il nous faudrait...

Votre choix méthodologique sur ce point est à justifier et à assumer, principalement les conséquences sur le montant de RS à prévoir.