

## CONTRAT D'ACCÈS - PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 2015

### Analyse des remarques émises en Consultation & Réponses ELIA

	<i>Remarques consultation</i>		<i>Réponse Elia</i>
1.1 Définitions	Leveringspunt : nieuw begrip en kan verwarrend zijn voor de klant => ander begrip duidelijker geweest	FEBEG	NOK Notion et vocabulaire identique dans le contrat ARP et dans les Règles de Fonctionnement de la Réserve Stratégique.
	Toegangsaanvrager: waarom aanpassingen ('leverancier' en 'toegangsverantwoordelijke' te schrappen)	FEBEG	NOK Volontairement supprimé pour élargir la définition à tout tiers concerné (en pratique, la plupart du temps, cela restera en effet un fournisseur ou un ARP).
	Lokale Productie: aligneren de definitie met deze van het technische reglement ; alternatieve : voorstel Febeliec van een andere definitie	FEBELIEC	NOK Définition du Règlement Technique Fédéral insuffisante : elle ne précise pas la nature du point commun d'injection et de charge, ni la notion de site géographique commun (notamment pour les CDS (ou Closed Distribution System) ou certains industriels). Cette définition avait été complétée dès 2011.
	Notion « Niveau d'infrastructure » : à utiliser aussi pour les définitions « Point de Prélèvement » et « Point d'injection »	ARCELOR MITTAL	NOK On parle de 2 choses différentes : dans les définitions « Point de Prélèvement » et « Point d'injection », on vise le niveau de tension technique (réel). Dans l'annexe 2, on vise le CIL tarifaire (à savoir le niveau de tension contractuel, qui se répartit en 3 groupes tarifaires).
	Definitie(s) van de ARPs belast met de opvolging op een CDS Toegangspunt in een CDS toe te voegen, indien nodig en van toepassing ook voor de ARP belast met de opvolging van de afname of injectie	FEBELIEC BASF	OK Il serait utile de clarifier le contrat d'accès sur ce point mais ce point n'était pas ouvert à révision et n'a pas fait l'objet de la consultation. Une définition de l'ARP PBO (ou ARP chargé du suivi des énergies non allouées dans le Réseau Fermé de Distribution raccordé au Réseau Elia) pourrait être proposée dans la liste des

			<p>définitions lors d'une prochaine révision du contrat d'accès. Dans l'intervalle, le rôle de cet ARP est clairement décrit dans les annexes 14 et 14bis et le besoin de clarification dans le contrat d'accès est faible.</p> <p>De manière générale, s'agissant des situations que les ARPs peuvent rencontrer au sein des CDS, Elia propose aux gestionnaires de CDS et autres acteurs de marché concernés de mener ensemble une réflexion globale, qui pourra mener à des adaptations du contrat d'accès et aux produits de répartition de l'énergie entre ARP. Cette réflexion pourrait être menée au sein du Users' Group.</p> <p>Elia propose toutefois de préciser dès à présent les spécificités du registre des Points d'accès et du Responsable(s) d'accès chargé(s) du suivi, dans le cas des CDS.</p>
2 Objet du Contrat	<p>Uitbreiding van artikel (meer expliciet) ook expliciet in bijlage 2 te nemen (verklaring van de netgebruiker)</p> <p>Overgangperiode van 6 maanden na goedkeuring van toegangscontract om aan de betrokken partijen voldoende tijd te geven om hun bestaande contracten te herzien</p>	FEBEG	<p>NOK</p> <p>L'annexe 2 reprend déjà une déclaration de l'utilisateur du réseau allant dans ce sens, qui ne paraît pas devoir être complétée.</p> <p>L'article 2 impose toutefois plus clairement au détenteur d'accès, le contenu de ce qui doit être repris comme information dans ses contrats commerciaux vers l'utilisateur du réseau. Ceci de façon plus explicite et plus complète que la règle actuellement reprise dans l'article 21.6. En pratique, cet article sera probablement en effet mis en œuvre de façon progressive, dès lors que certains contrats commerciaux ont une durée encore plus longue, voire plus courte. Il n'est toutefois pas nécessaire de créer une période transitoire.</p>

7.1 Situation d'urgence et force majeure	Aanpassing van een voorstel : zin wordt 'waarvoor overmacht en/of een noodsituatie wordt ingeroepen overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht'	FEBEG	NOK  La proposition alternative est trop limitative par rapport aux notions de notions d'urgence et de force majeure, dans le règlement technique et la jurisprudence ordinaire.
8 à 11 Désignation ACH et ARP	Duidelijke communicatie naar de netgebruikers over de mogelijkheid beschikken om de rol van toegangshouder te delegeren naar een derde partij. Voorbeelden: - vanaf D-45 van het proces voor de hernieuwing van de aanduiding van de toegangshouder omdat de huidige toegangshouder dan niet langer in kopie wordt gezet van de communicatie van Elia - verduidelijking is nodig over de overgangperiode - probleem timing in de voorgestelde procedures voor de hernieuwing van aanduiding van de toegangshouder en ARP: in het geval er nog geen reactie is tegen D-45, de toegangshouder aanmanen om het ARP contract te ondertekenen maar wat te doen indien er geen meer toegangshouder is aangeduid?	FEBEG	OK  Il est utile de clarifier le contrat d'accès sur ce point.  Elia propose d'ajouter quelques précisions dans les processus décrits aux articles 9.2, 9.3 et 11.2.
	Beheerder van CDS duidt als Toegangshouder in geen geval ARP (behalve ARP PBO) aan. Beheerder van het CDS heeft de plicht om een ARP voor de PBO aan te duiden. Deze beschrijving zou expliciet toegevoegd moeten worden in de hoofdartikels en niet enkel in de bijlage 14.  Gebruiker van het CDS die zijn eigen leverancier heeft gekozen, die die betrokken leverancier en de bijhorende ARP aanduidt. Dit moet in de relevante artikels toegevoegd/verduidelijkt worden.	FEBELIEC BASF	OK  Il est utile de clarifier le contrat d'accès sur ce point.  Elia propose de préciser que, dans le cas des CDS, les processus de désignation et de renouvellement des désignations d'un ARP ne s'appliquent que pour l'ARP PBO (article 9.3 et 11.2). Les autres cas de désignation et de renouvellement des ARP actifs au sein des CDS sont réglés dans l'annexe 14 (articles 4.2 et 4.4.4) et une référence à ce mode de désignation et de renouvellement est précisée.
	Het is van groot belang om de beschrijving van de rol van de ARP voor een actieve CDS apart en bijkomend aan het huidige ontwerp te beschrijven	FEBELIEC BASF	NOK  S'agissant des situations que les ARPs peuvent rencontrer au sein des CDS, Elia propose aux gestionnaires de CDS et autres acteurs de marché concernés de mener ensemble une réflexion globale,

			<p>qui pourra mener à des adaptations du contrat d'accès et aux produits de répartition de l'énergie entre ARP. Dans ce cadre, il serait intéressant que les CDS disposent d'une procédure et/ou d'un document similaire à l'annexe 3 pour communiquer à Elia les ARP actifs dans le CDS (sous une forme standardisée telle qu'une nouvelle annexe). Il faudra aussi étudier les règles spécifiques applicables à la désignation et au renouvellement de désignation de l'ARP responsable d'une unité CIPU située au sein d'un CDS.</p> <p>Cette réflexion pourrait être menée au sein du Users' Group.</p>
8.1	<p>Netgebruiker (van CDS) moet vervangen worden door ofwel 'netgebruiker (zonder hoofdletter)' ofwel 'gebruiker van het distributienet'. Indien niet, is dit verwarrend gezien de definitie van netgebruiker (die op afnemer van Elia-net of beheerder van het gesloten distributienet slaat).</p>	FEPEG	<p>OK</p> <p>« Netgebruiker van CDS » est une notion clairement définie dans le contrat et très différente de celle de « Netgebruiker ». En fonction du contexte, le contrat d'accès s'applique clairement à un ou l'autre type d'utilisateurs du réseau.</p> <p>L'article 8.1 § 3 est en outre clarifié, pour éviter toute confusion entre ces deux types d'utilisateurs du réseau.</p>
8.2	<p>Eenzijdig opgesteld, kan leiden tot discussie: 'De aanduiding door de netgebruiker van de toegangshouder is van kracht ten vroegste één maand volgend op de kalenderdag tijdens dewelke de aanvraag van de aanduiding volledig wordt beschouwd door Elia.'</p>	FEPEG	<p>NOK</p> <p>L'objectif est de mentionner contractuellement une pratique actuelle. La liste des documents requis pour disposer d'une demande complète est clairement affichée sur le site web d'Elia et seul Elia peut objectivement juger quand la demande est complète.</p> <p>Elia propose de clarifier cette procédure et de préciser à l'article 8.2 §2 un délai maximal de 10 jours dans lequel elle doit répondre à propos du caractère complet ou non du dossier. Ces informations seront également mises sur le site web d'Elia.</p> <p>Quant aux articles 8.2 et 10 nouveaux, Elia propose une nouvelle formulation afin de lever les éventuelles équivoques entre le délai pour que la désignation soit effective et le délai pour</p>

			déclarer le dossier complet.
14 Puissance mise à disposition	Overschakeling naar schijnbaar vermogen? Actuele onderschrijving gebeurt op basis van actief vermogen. Vergoeding van de netgebruikers met een zeker passief vermogen zal met ettelijke % toenemen. Behoud van actief vermogen?	FLUXYS	NOK  La puissance mise à disposition est reprise dans les contrats de raccordement en MVA. Le mécanisme de réservation de cette puissance mise à disposition n'est pas comparable au mécanisme des souscriptions.  Ainsi qu'Elia développe son réseau en tenant compte du réactif, la puissance réactive doit être prise en compte par les UR au moment où ils établissent leur réservation de puissance.
	<i>"Bij ontstentenis van uitdrukkelijke vermelding van schijnbaar vermogen in die aansluitingscontracten, stemt het ter beschikking gestelde vermogen overeen met de jaarlijkse piek van het afgenomen vermogen van de afgelopen 3 jaar verhoogd met 10%."</i> : Toevoeging van een procedure in geval van éénmalige of chronische overschrijding	FLUXYS	OK  Le mécanisme prévu tient compte de ces préoccupations.  En pratique, une telle mesure pour le calcul de la PPAD serait utilisée de façon exceptionnelle, dès lors qu'Elia ne connaît actuellement aucun cas de raccordement au réseau qui ne soit pas couvert par un contrat de raccordement, au sens large, ce contrat reprenant dans tous les cas une valeur de référence de la puissance mise à disposition.  En outre, l'utilisateur du réseau a la possibilité de demander une diminution du volume de la puissance mise à disposition, en suivant les règles d'évolution proposées, si la valeur qui serait déterminée initialement par la règle de calcul concernée ne lui convient pas.
	Grote impact (gemiddelde lage belasting van installaties, in het bijzonder compressie): regime met een gedurende 6M hoog ter beschikking gesteld vermogen (winterregime) en daaropvolgend 6M laag ter beschikking gesteld vermogen overwogen worden? In het extreme geval op basis van een 6-maandelijkse herziening van het aansluitingscontract?	FLUXYS	NOK  Le mécanisme de la puissance mise à disposition est basé sur l'idée sous-jacente d'une réservation « à long terme » de puissance par les utilisateurs du réseau, pour un développement rationnel du réseau, et non pas des évolutions ponctuelles de cette puissance mise à disposition en fonction du profil de prélèvement des utilisateurs du réseau « à court-terme »... Il en

		découle l'unique condition de base qu'un utilisateur du réseau ne peut diminuer sa puissance mise à disposition dans les 12 mois suivant une augmentation.
Overschrijding: stelt geen gevaar voor het net of andere eindverbruikers, zowel op het vlak van de bevoorradingszekerheid als de veiligheid; kan dit niet opgevangen worden met een boete tarief (zoals heden voor overschrijdingen van het vermogen)? I.p.v. direct met schorsing van de toegang als maatregel te schermen	FLUXYS	OK <p>Le texte de l'article 14 §6 est clarifié sur ce point.</p> <p>En pratique, si un utilisateur du réseau dépasse la limite de la puissance mise à disposition de façon régulière, une surcharge du réseau peut apparaître ou non.</p> <p>S'il n'y a pas de surcharge du réseau, Elia propose à présent que l'utilisateur du réseau aie la possibilité de poursuivre de la sorte en payant le tarif pour dépassement de la puissance mise à disposition. L'utilisateur du réseau a alors intérêt à introduire une demande pour augmentation de la puissance mise à disposition et de régulariser sa situation.</p> <p>Dans le cas contraire, en cas de surcharge du réseau, Elia ne peut consentir à une augmentation immédiate de la puissance mise à disposition (en l'attente de renforcement réseau et/ou raccordement) et l'utilisateur du réseau doit ramener son prélèvement en-deçà de la puissance mise à disposition. A défaut, il s'agit de respecter les termes contractuels avec les risques inhérents au non-respect du contrat d'accès. L'article 16.1.1 est également complété sur ce point, pour reprendre ce 4<sup>ème</sup> cas de suspension de l'accès au réseau en raison d'une capacité insuffisante.</p>
Hoe loopt het met de verplichtingen van een toegangshouder <> 'ter beschikking gesteld vermogen'? Rol die de toegangshouder vervult: de factuur van Elia controleren en nadien de kosten doorrekenen aan de netgebruikers. ⇒ Nood aan het maximaal schijnbaar afgenomen	FEBEG	OK <p>Elia confirme qu'il serait utile que le détenteur d'accès contrôle les volumes de la puissance mise à disposition servant de base à la facturation de l'accès. Elia communique cette valeur dans chaque facture mensuelle, qui est envoyée au détenteur d'accès, qui peut ainsi vérifier avec son client (l'utilisateur du réseau) si les</p>

	<p>vermogen aan de toegangshouder te communiceren voor de netgebruikers waarvoor de toegangshouder die rol vervult</p> <p>⇒ Hoe zal de toegangshouder die door de netgebruiker is aangeduid, geïnformeerd worden over deze effectieve verandering (verhoging of verlaging van het ter beschikking gesteld vermogen)?</p> <p>Nood om een procedure te voorzien</p>		<p>données de facturation sont toujours valables pour approuver les factures qui le concernent.</p> <p>Elia ne voit pas l'utilité de développer une procédure spécifique additionnelle qui n'aurait aucune plus-value en communiquant les mêmes données à la même occurrence.</p>
	<p>Hoe 'ter beschikking gesteld vermogen' in de praktijk te implementeren? Niet duidelijke aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiëring van de jaarpiekperiode (zie titel 4.4.2. van raadpleging verslag)</li> <li>- bevestiging van het gebruik van de n'de piek in plaats van de hoogste voor de tarieven met een vermogensgebaseerde drager (zie titel 4.4.2. van raadpleging verslag)</li> <li>- bepaling van de modaliteiten voor de overschrijding (zie titel 4.4.3. van raadpleging verslag)</li> </ul>	FEBEG	<p>Les éléments pour lesquels une demande d'information est émise ne font pas partie du contrat d'accès et sont repris dans la proposition tarifaire d'Elia (cfr. règles/proposition de pointe annuelle, raboutage et tarif pour dépassement de la puissance mise à disposition).</p> <p>Elia confirmera la mise en œuvre des termes liés à la puissance dès que celle-ci serait approuvée définitivement par la CREG (au plus tard à l'issue du dossier tarifaire).</p>
20.1	Punt 6: oude visie zonder CDS	BASF	<p>OK</p> <p>Il est utile de clarifier le contrat d'accès sur ce point précis, et de faire référence à la désignation de l'ARP PBO organisée par l'annexe 14bis. L'article 20.1, 6° est complété en ce sens.</p>
Annexe 2	De bestaande benaming van de klantengroepen zo weinig mogelijk aanpassen => bestaande groep 4 (70/36/30 kV-netten) dezelfde benaming behouden	FEBEG	<p>NOK</p> <p>Le changement de dénomination est une conséquence de la méthodologie tarifaire décidée de la CREG. Les fournisseurs peuvent utiliser le wording « 70/36/30 kV-netten » mais il faut éviter de donner la fausse impression que le groupe 4 existe encore.</p>
Annexe 6	Calcul garantie financière : calcul = moyenne de tous les	ARCELOR	OK

	<p>termes composant la facturation des 12 derniers mois =&gt; Quid des surcharges ?</p> <p>=&gt; Augmentation &gt;10% hors surcharges : hors de question</p>	MITTAL	<p>Les surcharges ne sont pas actuellement reprises dans le calcul de la garantie bancaire. Les surcharges ne devraient pas être prises en compte dans le nouveau calcul de la garantie financière (moyenne de la facture mensuelle sur les 12 mois précédents) dès lors que le risque d'impayés lié aux surcharges serait répercuté sur la surcharge elle-même.</p> <p>Elia propose aussi de supprimer sa proposition d'un seuil minimal pour le montant de la garantie financière. Les cas concernés sont en effet très peu nombreux.</p> <p>NOK</p> <p>Quant à la remarque relative à l'augmentation : le montant des factures elles-mêmes est susceptible d'évoluer, à la hausse ou à la baisse, selon le client concerné.</p>
	<p>Toelichtingsnota verwijst naar het gemiddelde van de afrekeningen gedurende de laatste 12 maanden terwijl de tekst in bijlage 6 verwijst naar de laatste twaalf afrekeningen =&gt; te verduidelijken</p>	FEBEG	<p>OK</p> <p>Le texte néerlandophone du contrat d'accès (annexe 6) doit être clarifié sur ce point précis. On y parle de la moyenne des 12 dernières factures, et non de la moyenne des factures mensuelles (base + régularisation) des 12 derniers mois.</p>
<p>Annexes 12 &amp; 13</p> <p>Autorisation aux détenteurs d'accès et ARP</p>	<p>Dat voor de volledige periode een toegangshouder wordt aangesteld en het herroepelijke karakter hiervan, is onaanvaardbaar. FEBEG stelt daarom het volgende voor: ofwel blijft de huidige situatie verder bestaan, d.w.z. dat de mandaten onherroepelijke zijn, ofwel wordt er een 'drop'-procedure ingevoerd gelijklopend met die voor de distributienetgebruikers</p>	FEBEG	<p>NOK</p> <p>Un utilisateur du réseau peut changer de fournisseur avec un délai de préavis de 3 semaines, selon l'article 8, §1<sup>er</sup>, 16° de la loi. On ne peut pas renoncer de manière anticipée à un tel droit, ce qui serait le cas si l'attribution d'une autorisation via l'annexe 12 confère un statut de détenteur d'accès irrévocable pendant la durée de la désignation. Pour éviter toute discussion sur la notion juridique de mandat, Elia a adapté le texte de l'article 10 nouveau (ancien 8) pour utiliser une notion plus large et moins contraignante que la notion de « mandat ».</p> <p>Durant les débats en Users' Group, les représentants des utilisateurs de réseau ont dénoncé le caractère irrévocable de ces</p>



			<p>autorisation et proposé de les supprimer. En pratique, ces autorisations sont très peu utilisées.</p> <p>Vu l'importance de ce point, Elia propose qu'il soit à nouveau débattu en Users' Group pour permettre de dégager une solution acceptable pour toutes les parties concernées, en tenant compte du contexte légal en la matière. Elia propose donc de suspendre sa proposition d'adapter les annexes 12 et 13, dans l'attente des résultats de la discussion en Users' Group.</p>
Annexe 14	<p>Mee-ondertekening door de Gebruiker van het CDS die zijn eigen leverancier heeft gekozen, met als doel te verzekeren dat de Gebruiker van het CDS de in Bijlage 14 bestaande afspraken, die ook voor hem zeer relevant zijn gelet op zijn rol in de aanduiding van zijn leverancier én bijhorende ARP, onvoorwaardelijk aanvaardt, zonder dat hierdoor evenwel een rechtstreekse contractuele relatie zou ontstaan tussen de Gebruiker van het CDS en Elia. Het is van het grootste belang dat alle betrokken partijen, dus ook de Gebruiker van het CDS die een eigen leverancier kiest, de principes van Bijlage 14 aanvaardt en niet ter discussie kan stellen in zijn relatie tot de Beheerder van het CDS.</p>	<p>FEBELIEC</p> <p>BASF</p>	<p>NOK</p> <p>Elia propose de ne pas rendre l'annexe 14 tripartite, ni de la soumettre à la signature des utilisateurs du réseau CDS car Elia n'a pas de relations contractuelles générales avec ces utilisateurs du réseau CDS. Elia ne voit pas ce qu'une telle signature pourrait apporter comme confort supplémentaire au gestionnaire du CDS par rapport à la logique contractuelle actuelle.</p> <p>En effet, l'annexe 14 précise déjà que le gestionnaire du CDS doit transposer ces principes dans les relations contractuelles non régulées qu'il conclut avec les utilisateurs de son réseau CDS et qu'il doit se prévaloir des 'droits et obligations fixées dans les Contrats d'accès et de raccordement' (c'est-à-dire des règles validées par les régulateurs compétents) dans ses relations avec les utilisateurs de son réseau CDS (voir article 2.2 de l'annexe 14).</p>
	<p>De ontwerptekst gaat nog steeds uit van een telling van de energie met behulp van Elia-tellers. Nochtans kan de telling en de verwerking van de telgegevens op een (groot) CDS, zoals reeds meermaals aan Elia gemeld en ook door Elia erkend, enkel zinvol gebeuren door de DB Client</p>	<p>FEBELIEC</p> <p>BASF</p>	<p>OK</p> <p>Texte à adapter, surtout dans la version en NL</p>

	oplossing door te voeren		
	Flexibiliteit op een CDS: dit ontwerp wordt steeds verwezen naar Elia-tellingen op een CDS => de tekst moet aangepast worden naar het gebruik van de DB Client oplossing waarbij uiteraard 'de nodige tellingen voor de opvolging van de producten' aanwezig moeten zijn.	FEBELIEC BASF	OK Texte à adapter, surtout dans la version en NL
Annexe 15	Nouvelle répartition des montants entre facture de base et régularisation => demande : montant de la future facture de base = montant actuel	ARCELOR MITTAL	NOK La facture globale (base + régularisation) ne restera par ailleurs pas inchangée, dès lors qu'elle reflète la situation individuelle de chaque client.
Operationeel beheer van het nieuwe contract	Structuur van toegangscontract aanzienlijk wijziging en voldoende tijd beschikken om het nieuwe contract te tekenen (data van netgebruiker vermeld in het nieuwe contract te checken ; consistentie tussen het nieuwe en het oude contract te controleren)	FEBEG	NOK Evolution limitée à quelques articles et principes. Pas de nouveau contrat d'accès à signer. Elia mettra au préalable le maximum d'informations dans les annexes administratives à vérifier et remplir par le détenteur d'accès, pour limiter la charge administrative de ce dernier.
Digitalisering	Bijlage beheer te digitaliseren via een online platform: nood aan een duidelijke planning en richtlijnen uit te werken zodat de marktpartijen zich tijdig intern kunnen voorbereiden. Hoe Elia het bestaan van de eigenlijke contracten met de ARP en met de toegangshouder zal checken (<> de bijlage nu zowel door de netgebruiker als de toegangshouder moeten worden getekend)?  Administratie rond dit contract (handtekeningen van de verschillende partijen, opslag van de contracten, ...) kan	FEBEG	OK Informations à donner à propos des développements de la plateforme 'Customer Hub' (invoicing & contracts viewer) par rapport aux processus administratifs (WG BG 9/10).  Elia souhaite recevoir du feedback utile des acteurs de marchés à propos de leurs besoins et des processus, aussi vite que possible.

	vereenvoudigd worden		
Informatieverplichtingen naar de BRP	Voorstel : aan het toegangscontract dienen een aantal bepalingen toegevoegd om te verzekeren dat de ARP correct wordt geïnformeerd (een productie-eenheid geregeld in het kader van de flexibele toegang – de ARP hierover in real time wordt geïnformeerd)	FEBEG	NOK  Cet article n'était pas ouvert à révision et n'a pas fait l'objet de la consultation. Si l'évolution des produits nécessite un changement dans le contrat d'accès, Elia proposera une adaptation des articles en temps utile.
Werking van de markt op een CDS	Nood aan definities aan te passen + ontbreekt grotendeels beschrijving binnen de verschillende artikels rond de werking van de markt op een CDS en de relaties tussen de verschillende partijen. Dat is een bijkomende laag, namelijk die van het Gesloten Distributienet, die toegevoegd wordt in de markt: - beschrijving van de relaties tussen de actoren actief op een CDS: rol van de Beheerder van CDS als Toegangshouder beperkt zich tot het verzekeren van de toegang tot het Elia-net ("Access to the Grid"), het bijhouden van een toegangsregister, de allocatie van de energieën op zijn net en de specifiek bij de rol van Beheerder van CDS net horende opdrachten - relatie Beheerder van het Gesloten Distributienet en de ARP verantwoordelijk voor de PBO - Metering op een CDS - Flexibiliteit op een CDS	BASF, FEBELIEC	OK  En effet, le concept de CDS s'est développé au cours des dernières années et le contrat d'accès doit mieux tenir compte l'expérience opérationnelle des gestionnaires de CDS au sein de Febeliec (notamment BASF).

### Questions générales

1. Ordre des annexes : Fluxys Ok, FEBEG NOK (impacts importants) => proposition non retenue
2. Chaque utilisateur du réseau signe le contrat d'accès avec désignation d'un 1/3 s'il le souhaite: Fluxys Ok, FEBEG OK