



## **VERSLAG VAN DE PUBLIEKE CONSULTATIE OVER DE REGELS VOOR ENERGIEOVERDRACHT**

**ELIA**

April 2018

# INHOUDSTABEL

---

<b>Verslag van de publieke consultatie over de Regels voor Energieoverdracht</b>	
<b>Inhoudstabel.....</b>	<b>2</b>
<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Ontvangen bijdragen .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de Regels voor Energieoverdracht.....</b>	<b>5</b>
1.1. Definities.....	5
1.2. Rollen en verantwoordelijkheden.....	5
1.2.1. Rollen en verantwoordelijkheden van de FSP .....	5
1.2.2. Rollen en verantwoordelijkheden van de leverancier .....	5
1.2.3. Rollen en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder .....	6
1.3. Notificatie .....	7
1.3.1. Notificatie van de transmissienetbeheerder aan de ARPSource .....	7
1.3.2. Notificatie van de FSP aan de transmissienetbeheerder .....	7

## INLEIDING

---

Van 26 maart tot 6 april 2018 organiseerde Elia een publieke consultatie met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht conform art. 19bis §2 van de Elektriciteitswet. De voorgestelde aanpassingen aan de Regels voor Energieoverdracht hielden enerzijds rekening met de opmerkingen van de vorige publieke consultatie die van 13 november tot 8 december 2017 liep en anderzijds met de beslissing B(1677) van de CREG van 15 maart 2018 m.b.t. de uitvoering van art. 19bis, §§ 3 tot 5 van de Elektriciteitswet om de uitvoering van Energieoverdracht mogelijk te maken.

Dit document vormt het consultatierapport waarin de ontvangen bijdragen worden geconsolideerd en waarin Elia haar visie geeft op de geformuleerde opmerkingen. Daarnaast brengt Elia zelf ook nog enkele verduidelijkingen aan die na nazicht van de Regels voor Energieoverdracht opportuun bleken. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen maar verhogen de leesbaarheid en coherentie van het document.

Elia stelt op basis hiervan de finale Regels voor Energieoverdracht voor die ter goedkeuring aan de CREG zullen worden overgemaakt. Naast de finale versie stelt Elia ook een versie ter beschikking waarin de aanpassing, in navolging van de consultatie, worden aangegeven.

De bijdragen, die betrekking hebben op verschillende onderwerpen worden hieronder in detail toegelicht.

## ONTVANGEN BIJDRAGEN

---

Elia ontving een bijdrage van de onderstaande partijen:

1. FEBEG
2. Teamwise
3. Restore

Alle bijdragen worden gepubliceerd op de website van Elia samen met dit consultatierapport alsook met de Regels voor Energieoverdracht die aan de CREG ter goedkeuring zullen worden overgemaakt.

Opmerkingen die reeds geformuleerd werden tijdens de vorige publieke consultatie over de Regels voor Energieoverdracht en behandeld werden in het 1<sup>ste</sup> publieke consultatierapport vallen buiten de scope van deze publieke consultatie. Deze worden bijgevolg niet expliciet opgenomen in dit consultatierapport maar kunnen nog steeds geraadpleegd worden op volgende [link](#).

## 1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de Regels voor Energieoverdracht

### 1.1. Definities

- Definitie “Bestelde volume”

De verwijzing die gebruikt werd bij de definitie van “Bestelde volume” wordt gecorrigeerd en er wordt nu verwezen naar “Art. 19bis, §2 van de Elektriciteitswet” in plaats van naar “Art 19bis, §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit”.

- Definitie “Contract dat de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseert”

FEBEG merkt op dat in de nieuwe definitie voor een ‘Contract dat de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseert’ de ‘(via zijn BRP)’ geschrapt moet worden. FEBEG wijst erop dat het steeds de leverancier is die factureert of teruggeeft: dit gebeurt niet via de BRP.

- ⇒ Volgend op deze opmerking, past Elia de definitie aan en schrapt ‘(via zijn BRP)’ in de definitie.

### 1.2. Rollen en verantwoordelijkheden

#### 1.2.1. Rollen en verantwoordelijkheden van de FSP

FEBEG stelt voor om een verduidelijking toe te voegen bij de derde *bulletpoint* met betrekking tot de verklaring dat er een akkoord werd bereikt omtrent de financiële voorwaarden. FEBEG stelt voor om te verduidelijken dat dit akkoord van toepassing is tussen de FSP en de leverancier.

#### Visie van Elia:

Elia past het voorstel aan in lijn met voorstel FEBEG.

Om de coherentie met de gehanteerde terminologie in beslissing (B) 1677 van de CREG te bewaren, stelt Elia voor om bij de derde *bulletpoint* de ‘standaardoplossing’ te vervangen door ‘formule voor het bepalen van de standaardoverdrachtprijs’. Deze aanpassing wordt doorgevoerd in het gehele document.

#### 1.2.2. Rollen en verantwoordelijkheden van de leverancier

FEBEG stelt voor om de derde *bulletpoint* met betrekking tot de verklaring van de leverancier in geval er een akkoord werkt bereikt voor de financiële voorwaarden, te verwijderen (sectie 7.2). Indien deze *bulletpoint* behouden blijft, is FEBEG van mening dat de rol en verantwoordelijkheid van de leverancier duidelijker omschreven dient te worden.

### **Visie van Elia:**

Zoals bepaald in beslissing (B) 1677 van de CREG, kan Elia een activering van flexibiliteit tussen een leverancier en een FSP enkel aanvaarden indien beide partijen aan Elia melden dat er een akkoord werd bereikt omtrent de financiële voorwaarden of bij gebrek aan akkoord, de CREG bepaalt om de formule voor het bepalen van de standaardoverdrachtsprijs toe te passen. Bijgevolg oordeelt Elia dat het essentieel is dat deze *bulletpoint* behouden blijft.

Het is de gezamenlijke rol van de FSP en de leverancier om de verklaring van het akkoord dat werd bereikt omtrent de financiële voorwaarden over te maken aan Elia. Deze verklaring zal door de FSP toegevoegd worden aan het contract voor de levering van niet-gereserveerd tertiair regelvermogen afkomstig van niet-CIPU Technische Eenheden

### **1.2.3. Rollen en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder**

FEPEG formuleert twee opmerkingen met betrekking tot de concordantietabel die in sectie 7.3 wordt beschreven.

1. ook de 'contracten die de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseren' moeten opgenomen worden in deze concordantietabel.
2. elke marktpartij toegang moet toegang hebben tot de gegevens in de concordantietabel die op hem betrekking hebben m.a.w. elke marktpartij zou het recht moeten hebben deze gegevens te raadplegen, te verifiëren en desgevallend recht te zetten. De gegevens in de concordantietabel zijn immers uitgebreider dan de gegevens in het toegangsregister.

### **Visie van Elia:**

Elia merkt op dat de inhoud van de concordantietabel die in sectie 7.3 van de Regels voor Energieoverdracht wordt beschreven niet limitatief is. Volgens Elia zijn de Regels voor Energieoverdracht niet de plaats om een limitatieve opsomming op te nemen.

Verder stelt Elia dat de concordantietabel wegens confidentialiteitsredenen niet opengesteld kan worden voor de betrokken marktpartijen. Elia staat als transmissienetbeheerder in voor het correct beheer van de commercieel gevoelige flexibiliteitsgegevens voor wat betreft de valorisatie van flexibiliteit van de vraag, zoals bepaald in art. 19ter van de Elektriciteitswet. Volgens art. 19ter<sup>1</sup> van de Elektriciteitswet is Elia bovendien ook onderworpen aan een controle (art. 23§2, tweede lid, 13° van de Elektriciteitswet) m.b.t. het uitoefenen van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht. Hierbij dient Elia dus de vertrouwelijkheid ervan in acht te nemen (art. 19ter §1, 1° van de Elektriciteitswet).

Elia verduidelijkt dat de periode voor een Leveringspunt dat wel of niet in aanmerking komt voor energieoverdracht van 1 april van het jaar X tot 31 maart van het jaar X+1 loopt.

## 1.3. Notificatie

### 1.3.1. Notificatie van de transmissienetbeheerder aan de ARPsource

Elia stelt voor om de volgende verduidelijkingen aan te brengen:

1. Vervanging van het 'maximale activeerbare volume aan flexibiliteit' door het 'Bestelde volume aan flexibiliteit' om deze in lijn te brengen met de terminologie die wordt gebruikt in de Regels voor Energieoverdracht.
2. Schrapen van het 2<sup>e</sup> onderdeel 'Indien beschikbaar, het effectief gemobiliseerd volume aan flexibiliteit'
3. Toevoeging van een verduidelijking dat de notificatie ten aanzien van de ARPsource met het geleverde volume aan flexibiliteit gebaseerd is op de notificatie van de FSP.

### 1.3.2. Notificatie van de FSP aan de transmissienetbeheerder

Teamwise merkt een inconsistentie op tussen art. 14.2.1 en art. 11.2 van de Regels voor Energieoverdracht. Volgens art. 14.2.1 brengt de FSP de transmissienetbeheerder binnen de 15 minuten na het einde van de activatie op de hoogte met het geleverde volume aan flexibiliteit, terwijl art. 11.2 bepaalt dat de FSP de transmissienetbeheerder binnen de drie minuten na het einde van elke activatie op de hoogte brengt met het geleverde volume aan flexibiliteit.

Elia gaat akkoord met de opmerkingen van Teamwise en past art. 14.2.1 aan zodat zowel de opsplitsing tussen de eerste en tweede notificatie duidelijk wordt weergegeven en verduidelijkt dat tweede notificatie van de FSP dient te gebeuren binnen de 3 minuten na het einde van elke activatie.

Elia stelt voor om een opsplitsing te maken tussen enerzijds de notificatie na de start van iedere activatie (eerste notificatie = bevestigen ontvangst van de aanvraag tot activatie door Elia en mededelen aan Elia van de leveringspunten die gepland zijn om geactiveerd te worden) en anderzijds de notificatie van het geleverde volume aan flexibiliteit 3 minuten na het einde van iedere activatie (tweede notificatie = bevestiging van de aanvraag tot beëindiging van de activatie door Elia en mededelen aan Elia van de gebruikte leveringspunten en de geactiveerde volumes per leveringspunt).