

Referentie	Opmerking	Verantwoording
4.3.1.1	Waarom moet de CRM kandidaat de ID van zijn leveringspunten uit het Elia platform doorgeven aan de DNB?	Elia kent immers zowel de EAN als deze ID en geeft deze mee in de DP snapshot en in de aanvraag voor NRP berekening.
4.3.1.1	De CRM kandidaat moet de FSP-DNB overeenkomst ondertekenen vooraleer de prekwalificatie op te starten bij Elia.	De FSP-DNB overeenkomst is een kaderovereenkomst. Een FSP moet dit kader accepteren vooraleer hij dossiers met betrekking tot punten aangesloten op het distributienet kan opstarten.
444	De DNB meldt de eventuele vertraging aan de kandidaat maar beschrijft niet de gevolgen voor zijn contracten.	De DNB beschikt niet over alle informatie om hierover een uitspraak te doen.
1042	Er is niet noodzakelijk een NFS voor alle DP.	Aangezien voor LCT deelname met LS DP mogelijk is moet deze verplichting geschrapt worden. Het is immers niet noodzakelijk zo dat voor alle punten op LS een NFS zal uitgevoerd worden.
1042	Deelname van LS DP buiten de VCMU moet expliciet uitgesloten worden.	Bij de voorwaarden van de VCMU staat vermeld dat die enkel uit LS DP kan bestaan. Dat is correct, maar het sluit niet uit dat iemand LS DP zou proberen te prekwalficeren op de klassieke manier (per DP, geaggregeerd in een Existing of Additional CMU)
1042/1060	Schrappen dat de DNB de NRP van Additionele DP of VCMU 'bepaalt'. De DNB kan deze hooguit bevestigen. De Decalred NRP moet gecapteerd worden door Elia.	De DNB heeft geen informatie (meetgegevens of zelf EAN in het geval van een VCMU) om deze NRP te bepalen.
1049	Verwijzing naar het TR PVN vervangen door één naar het TRDE (Technisch Reglement voor Distributie Elektriciteit) en de corresponderende benamingen in de andere regio's.	De meldingsverplichtingen zijn beschreven in het TRDE (niet TR PVN).
1049	De voorgestelde eligibility check kan niet uitgevoerd worden bij de prekwalificatie van punten op MS. We stellen voor deze uit te voeren bij de pre-delivery controle, net zoals voor punten op LS.	De voorgestelde check gaat na of de keuringsdatum van de installatie van de kandidaat DP niet voor 30/6/2023 valt. Tijdens de prekwalificatieperiode zullen wij dit echter niet met zekerheid kunnen zeggen. De melding gebeurt immers niet steeds onmiddellijk na de keuring en er is een doorlooptijd voor de verwerking van de meldingsdossiers. De keuringsdatum die uiteindelijk gemeld wordt kan voor of na 30/6 vallen.
1070	Graag verduidelijken dat de uit te sluiten dagen door Elia aan de DNB worden doorgegeven.	
1088	Graag verduidelijken voor welke periode de 'Bestaande DSM' berekend moet worden bij de preleveringscontrole.	Het is onduidelijk of dit de Bestaande DSM van bij de prekwalificatie is of een nieuwe, berekend voor een latere periode.
1088	Graag bevestiging dat de 'Bestaande DSM' door Elia aan de DNB gevraagd zal worden, net zoals het geval is voor de NRP.	