

FCR	Art. II.1 Definities	“Pool: De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract FCR of in het FSP-DSO-Contract opgenomen zijn;” In het FSP-DSO-Contract vermelden we geen lijst van Leveringspunten, wel hoe de pool geraadpleegd kan worden.	Verwijzen naar de definitie in het FSP-DNB contract of deze overnemen: Pool: geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de flexibilitateitsdiensten
FCR	Art. II.1 Definities	Virtueel Leveringspunt: de definitie hiervan is verwijderd, maar deze term wordt wel nog vaak in het document gebruikt.	Kan hier gebruik gemaakt worden van de terminologie in de Network Code Demand Response, bijvoorbeeld ‘SPU’ ‘service providing unit’ or ‘SPU’ means a single controllable unit or an ensemble of controllable units connected to a single connection point. SPU is defined by the service provider to provide balancing or local services;
FCR	II.3.14 tem II.3.17 Voorwaarden voor Leveringspunten aangesloten op een Publiek Distributienet	In deze artikels wordt er enkel vermeld hoe Laagspanningspunten aangemeld kunnen worden. Dient er ook niet vermeld te worden hoe MV punten moeten worden	
FCR	Art. II.8.9	In dit artikel wordt er verwezen naar Art II.3.20, dit artikel bestaat echter niet.	
FCR	Art. II.11.5	“Voor elk kwartier kan de BSP kiezen welke Leveringspunten, vermeld in Annex 4 of in het FSP-DSO-Contract, worden opgenomen in de FCR-Energiebieding” Leveringspunten zijn niet opgenomen in het FSP-DSO	
FCR	3.C Frequentiometingen	“Voor een Leveringspunt op het Publieke Distributienet volstaat één frequentiemeter voor meerdere Leveringspunten, indien de totale volume minder of gelijk aan 1.5MW is, en de Leveringspunten zich binnen dezelfde Elektrische Zone bevinden.. De BSP mag beslissen waar hij de frequentiemeter van het Virtuele Leveringspunt zal plaatsen.” - Van waar komt de 1.5 MW? - Waarom wordt er over volume gesproken? - Er is een link naar het Virtuele Leveringspunt, maar daar is geen definitie meer van. - Bedoeld men met de frequentiemeter de Gateway?	
FCR	4.D Lijst van FCR Groepen van Laagspannings-leveringspunten	De lijst van mFRR groepen van LS leveringspunten zal steeds wijzigen. Het heeft dan ook weinig zin die in de T&C op te nemen.	Artikel 4.D schrappen