

Document	Artikel	Opmerking	Voorstel
Algemeen		In het document zijn er berekeningsformules gewijzigd. We vragen dat Elia hiervoor de nodige tickets zal aanmaken als deze wijzigingen in de FlexHub doorgevoerd moeten worden (en indien ze buiten scope RfP vallen).	
mFRR	Art. II.1 Definities	"Pool: De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract mFRR of in het FSP-DSO-Contract opgenomen zijn;" In het FSP-DSO-Contract vermelden we geen lijst van Leveringspunten, wel hoe de pool geraadpleegd kan worden.	Verwijzen naar de definitie in het FSP-DNB contract of deze overnemen: Pool: geheel van de Dienstverleningspunten voor flexibiliteit die de FSP mag activeren in het kader van de flexibiliteitsdiensten
mFRR	Art. II.3 Voorwaarden voor Leveringspunten	"... - een Submeter in de elektrische installaties van een Netgebruiker stroomafwaarts van een op het Publiek Distributienet aangesloten Toegangspunt." Dit is enkel het geval voor punten op middenspanning	"een Submeter in de elektrische installaties van een Netgebruiker stroomafwaarts van een op het Publiek Distributienet op middenspanning aangesloten Toegangspunt"
mFRR	Art. II.3.20	Titel staat nog in het Engels: "Conditions for Delivery Points connected to the Public Distribution Grid"	
mFRR	II.3.20 tem II.3.23 Voorwaarden voor Leveringspunten aangesloten op een Publiek Distributienet	In deze artikels wordt er enkel vermeld hoe Laagspanningspunten aangemeld kunnen worden. Dient er ook niet vermeld te worden hoe MV punten moeten worden aangemeld?	
mFRR	Art. II.7.9	Verwijzing is naar Art II.3.22, we vermoeden dat dit naar Art II.3.23 moet zijn.	
mFRR	Art. II.10.12	Verwijzing is naar Art II.3.22, we vermoeden dat dit naar Art II.3.23 moet zijn.	
mFRR	Bijlage 2. Procedure voor de aanvaarding van een leveringspunt	Is deze procedure ook van toepassing voor laagspanningspunten?	
mFRR	Bijlage 2.E Baseline High X of Y	Uitsluiten van representatieve dagen en aanvullende categorie van representatieve dagen: wordt dit ook toegelaten voor middenspanning en laagspanning?	
mFRR	4.D Lijst van aFRR Groepen van Laagspannings-leveringspunten	De lijst van mFRR groepen van LS leveringspunten zal steeds wijzigen. Het heeft dan ook weinig zin die in de T&C op te nemen.	Artikel 4.D schrappen
mFRR	6.A Organisatie	"Een BSP kan alleen een prequalificatietest organiseren wanneer het (de) betrokken Leveringspunt(en) en/of mFRR Groep(en) van Laagspannings-Leveringspunten naar behoren is (zijn) toegevoegd aan de Pool van de BSP, overeenkomstig Art. II.13.13." De link naar Art. II.13.13. lijkt ons verkeerd, gezien daar een ander onderwerp behandeld wordt.	