

Feedback on public consultation received on 20/04/2018

"Public consultation: Formal public consultation regarding the proposals for a modified federal grid code and general requirements RfG, DCC, HVDC and storage"

Organization : Siemens S.A./N.V.

Comments : Proposition d'adaptation du Règlement Technique Fédéral - Art. 80 -

Il est question de deux protocoles de communication pour échanger les données en temps réel avec le GRT : TASE 2 (IEC 60870-6) et IEC 104 (IEC 60870-5-104). Le choix du protocole est-il laissé au choix de l'URD (autrement dit, l'URD doit pouvoir transmettre ses informations via TASE 2 OU IEC 104) ou bien est-il imposé arbitrairement par le GRT (parmi ces deux protocoles, au cas par cas) ?

Upload :

Confidentiality : No